



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CENTRO SILL s.a.s.** Codice Costruttore **122** sita in **Via Dell'Artigianato, 4 - 37060 San Giorgio in Salici di Sona (VR)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**SILL 9**" a polvere da **9 Kg.** Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata certificato di prova n° **116/B** del **28/01/2009** emessa dal Laboratorio **TE.S.I. S.r.l.** nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**SILL 9**" a polvere da **9 Kg.** Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**"; prodotto dalla società **CENTRO SILL s.a.s.** Codice Costruttore **122** sita in **Via Dell'Artigianato, 4 - 37060 San Giorgio in Salici di Sona (VR)**, se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All' intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall' applicazione del sopraccitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI f.f.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott.Ing. Maurizio STOCCHI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



0 1 07 056077 188 6