



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0000238** del **09/01/2014**

**S0101.10.04. Rinnovi di atti di omologazione  
e/o approvazione di tipo**

Alla Soc. CENTRO SILL s.a.s.  
Via Dell' Artigianato, 4  
37060 S. Giorgio in Salice (VR)

Oggetto: Rinnovo Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società CENTRO SILL s.a.s. denominato “ **SILL 6** ” a polvere da 6 Kg. Con capacità estinguente 55A - 233B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
( MAZZIOTTI )



REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0000238 del 09/01/2014

S0101.10.04. Rinnovi di atti di omologazione  
e/o approvazione di tipo

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CENTRO SILL s.a.s.** Codice Costruttore **122** sita in **Via Dell'Artigianato, 4 - 37060 San Giorgio in Salici di Sona (VR)** per ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**SILL 6**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/1400/153 sott. 138 del 18/02/2009;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenete l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

*SI RINNOVA*

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**SILL 6**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**";

La presente omologazione ha **validità fino al 18/02/2019** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE RINNOVO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

